

8/kolektory słoneczne/17

Torzym, 03.08.2017

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 8/kolektory słoneczne/17,
Nazwa zadania: **Termomodernizacja budynków 2, 3 i 4 oraz 23 Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o.o. z przeznaczeniem na oddziały szpitalne, Izbę Przyjęć i Pracownię Diagnostyczne – II etap**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy na podstawie art.38 ust.1 oraz ust.2 i ust.4 ustawy Pzp:

Pytanie 1.:

Z uwagi na to, że rurociąg z glikolem (płynem solarnym) relacji kolektory słoneczne na dachu budynku - pomieszczenia węzła przygotowania cwu (budynek kotłowni) częściowo biegną w gruncie nie ma możliwości całkowitego opróżnienia (w czasie eksploatacji np. przy wymianie płynu) rur. Czy Zamawiający przewidział niniejsza czynność? Niniejsze jest ważne dla Wykonawcy który będzie miał obowiązek dokonywania tzw. serwisowania instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na wejściu do budynku kotłowni należy zamontować dwa zawory spustowe w wewnętrznej studzience – zgodnie z załączonym rysunkiem – umożliwiające spust wody z sieci preizolowanej. Studzienka powinna być 30cm głębsza od poziomu wprowadzenia rurociągów do budynku. Rysunek w załączeniu pod nazwą pliku **K-03_R1-Rzut POM. Kotłowni**

Pytanie 2.:

W załączniku nr1 Formularz Ofertowy Zamawiający określa w punkcie 4 - 60 miesięczny okres gwarancji na zrealizowane roboty. Czy dotyczy ten okres na zabudowane elementy instalacji? Sugerowane w SIWZ urządzenia posiadają max. 24 miesięczny okres gwarancji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji 60 miesięcy dotyczy wykonanych robót budowlanych, natomiast okres gwarancji zainstalowanych urządzeń i elementów zgodnie z okresem gwarancji producenta.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Katarzyna Lebiotkowska
PREZES ZARZĄDU
LUBUSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
Pulmonologiczno-Kardiologiczny
w Torzymiu Spółka z o.o.
Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu